

ÇOK ACIL!

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Doküman No:  
KU.FR.001

Yayın Tarihi  
HAZİRAN 2014

Revizyon No  
01

Revizyon Tarihi  
Aralık 2016

Sayfa No:  
1/1

TALEP EDEN BÖLÜM *Dişerlik*

SIRA NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİKTAR	BİRİM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKETİM	
1			<i>TANDEM YUMUŞATMA 1 ADET</i>							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ								21/12/2018		
<i>Yumuşatma ünitesi artıtılmıdır. O. Parkur</i>								Bölüm Sorumlusunun imza ve kaşesi		
<i>Su iletkeni deşerlik olarak alınmıştır</i>								<i>[Signature]</i>		

\*Lüften Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3, 4, 5, 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12 DEPO GÖRÜŞÜ	13 TAŞINIR KODU	21/12/2018
<i>Stoklarımızda mevcut değildir</i>	<i>150-13-02</i>	Taşınır kayıt yetkilisinin imza ve kaşesi <i>[Signature]</i> UŞAK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ

\*Lüften talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ		...../...../20.....
BÜTÇE KODU	İHALE	...../...../.....
ALIM ŞEKLİ	DOĞRUDAN TEMİN	UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Harcama Yetkilisi Hastane Yöneticisi
	<i>21/12/2018</i>	<i>[Signature]</i>
	Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüştüğü ederim. Gerçekleştirme Görevlisi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü	<i>[Signature]</i>

## TANDEM YUMUŞATMA ŞARTNAMESİ

1. Komple plastik aksamdan olmalıdır.
2. Tandem yumuşatma sistemi tam otomatik basınç kontrollü olmalıdır.
3. Tanklar reçineler ve kontrol ünitesi tek parça halinde montaj yapılabilmelidir.
4. 2 barlık şebeke basıncın da elektriğe ihtiyaç duyulmadan kendisi yıkama saykılarını yapabilmelidir.
5. Sistem 2 yıl garanti altındadır.
6. Yüklenici firma malzemenin montajını da yaparak sistemi faal teslim etmelidir.
7. Yüklenici firmanın TSE 12426, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 kalite yönetim belgeleri bulunmalıdır

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.  
Dr. Recep SAVIRAN  
Dip. Tes. No: 57265  
Yalıtı Sorunları Hekimi

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.  
Uzm. Dr. Murat DEMİR  
Dip. Tes. No: 99642  
Nefroloji Uzmanı