

10.11.2018
199. K. K.

Acil

UDH.FR.204/03

İHTİYAÇ TALEP FORMU

1525/1602460400

TALEP EDEN BÖLÜM Teknik Atölye

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SIRA NO	BÜTÇE UYGULAMA KODU	MEDİN STOK KODU	TALEP EDİLEN MALZEME	MİK T A R	BİR İM	ANA DEPO STOK MİKTARI	BİR ÖNCEKİ TAKVİM YILI ALIM MİKTARI	İSTEMİN SÜRESİ	DAHA ÖNCEKİ ALIM ŞEKLİ VE ALIM TARİHİ	ORTALAMA AYLIK TÜKETİM
1			Akü (Bakımsız 12 V 12Ah)	4	Ad					
2			RTD PT100 30 kV Sıcaklık Sensörü (TEC System T154)	3	Ad					
3			AG Dikey ayırıcı 160 A (ABB XLP00 Uyumlu)	1	Ad					
4			Akü 12V-7Ah	12	Ad.					
5			(Kuru Tip Akü)							
6										
7										
8										
9										
10										

Eki: TEKNİK ŞARTNAME

11 BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ

Devlet Hastanesi Merkez Ünite, bakım onarım için gereklidir.

16/11/2018

Bölüm Sorumlusunun

imza ve kaşesi
Şenol PEKER
Elektrik - Elektronik Müh.
EMO Sicil No: 22180

*Lütfen Kabul edilebilir gerekçelerinizi giriniz

NOT: 3 , 4 ,5, 8 ve 11 nolu alanlar Servis Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

12	DEPO GÖRÜŞÜ	13	TAŞINIR KODU	16/11/2018
	Şifrelerimde yoktur		150-12-04 150-13-03 150-13-04	Ercan BULUT Taşınır kaşe yetkilisi imza ve kaşesi Taşınır Kaşe Yetkilisi

*Lütfen talebin özelliğine göre ilgili depo görüşünü aldıktan sonra talep ön inceleme birimlerine teslim ediniz.

TALEP ÖN İNCELEME KOMİSYONU GÖRÜŞÜ

..../11/2018

BÜTÇE KODU

ALIM ŞEKLİ	İHALE/11/2018/11/2018
		Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu enaylanınıza uygun görüşe arz ederim. Gerçekleştirme Görevlisi Hastane Müdürü Tevnt BARDAK	UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. Harcama Yetkilisi Öğretim Görev. Doç. Dr. Erkan ARSLAN Başhekim

TEKNİK SARTNAMESİ

AKÜ Teknik Özellikleri:

1. Aküler kesintisiz güç kaynağı içinde kullanılacak olup, çoklu kullanıma uygun olmalıdır.
2. Akü bağlantı kutupları kablo pabuçlarına uygun olmalıdır.
3. Aküler 12 V 12 Ah olmalıdır.
4. Aküler Bakımsız Kurşun-asit karışımı tipte 5 yıl beklenti ömrü olmalıdır.
5. Üretim tarihi 3 ayı geçmemiş ürünler olmalıdır.
6. Aküler tamamen kapalı ve kuru tip bakım gerektirmeyen tipte olmalıdır.
7. Kargo nakliye teklif fiyatına dahil olmalıdır.
8. Montaj Hastane teknik personeline yapılacaktır.
9. Aküler ISO, TSE belgeli olmalıdır.
10. Sökülen aküler Firmaya iade edilecektir.
11. 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

Dikey Ayırıcı Teknik Özellikleri:

- 1- Dikey Ayırıcı ABB XLP 00 uyumlu olmalıdır.
- 2- Sigortalar 160 A 00 Boy olmalıdır.
- 3- Bağlantılar kablo pabuçlarına uygun olmalıdır.

RTD PT 100 Sıcaklık Sensörü:

- 1- Sıcaklık Sensörü PT 100 karakteristikli olmalıdır.
- 2- TEC Sysytem T154 Koruma Rölesine uygun olmalıdır.
- 3- 36 kV Kuru Tip trafo kullanımına uygun olmalıdır.
- 4- Pick up range -40oC +200 oC olmalıdır
- 5- Koruma sınıfı IP67 olmalıdır.
- 6- Bağlantı kablosu 3 telli olmalıdır.
- 7- Standart kablo uzunluğu 2,5 mt olmalıdır.
- 8- Doğruluk sınıfı class:B olmalıdır.
- 9- Katsayısı $\alpha=0,385 \Omega / ^\circ\text{C}$



Mustafa ELİBOL
Elektrik Mühendisi


Şenol PEKER
Elektrik Mühendisi

12V 7A

AKÜ TEKNİK SARTNAMESİ

1. Aküler kesintisiz güç kaynağı içinde kullanılacak olup, çoklu kullanıma uygun olmalıdır.
2. Aküler 12 V 7 Ah olmalıdır.
3. Aküler Bakımsız Kurşun-asit karışımı tipte 5 yıl beklenti ömrü olmalıdır.
4. Üretim tarihi 5 ayı geçmemiş ürünler olmalıdır.
5. Tamamen kapalı ve kuru tip bakım gerektirmeyen tipte olmalıdır.
6. ISO, TSE belgeli olmalıdır.
7. 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.


Mustafa ELİBOL
Makine Mühendisi


Şenol PEKİR
Elektrik Mühendisi

SATINALMA TALEP FORMU

Sıra	Kod	Eşyanın Nevi	Özelliği	Miktar	Türü
1	150-12-04-11-09	YÜK ŞALTERLERİ	AG DİKEY AYIRICI 160 A (1	ADET
2	150-13-03-08-01-02	KURU AKÜ	BAKIMSIZ 12 V 12 Ah	4	ADET
3	150-13-03-08-01-02	KURU AKÜ	AKÜ 12 V-7Ah (KURU TİP A	12	ADET
4	150-13-04-02-56	SENSÖR	RTD PT100 30KV SICAKLIK	3	ADET

Talep Edenin

Adı Soyadı : ŞENOL PEKER

Ünvanı :

Yukarıda cinsi miktarı yazılı malzeme/malzemeler ambar stoklarında benzerleri dahil olmak üzere vardır/yoktur. Kod sıralarında gösterilmiş bulunan malzemelerin ekli şartnamelere göre satın alınması, satın alınan ürünlerin şartnamelerde belirtilen usullere göre Müdürlüğümüzün ilgili ambarlarına teslim edilmesi gerekir.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

ERCAN BULUT